

# Declaração de conformidade

DoP Nº 0062

Conformidade com o Regulamento Europeu de Produtos de Construção Nº 305/2011

**Nome do produto:**

Estanque  
Sistema de evacuação de fumos

**Código de identificação única do produto:**

T200 P1 W Vm L13080 O 50

**Nome, marca registada e morada de contacto do fabricante:**

Vda de Gabriel Marí Montañana SA "PRACTIC"  
Avda de la Senyera , 30  
46133 Meliana (Valencia)  
Espanña

[www.practic.es](http://www.practic.es)

TEF (34) 96 149 05 00  
FAX (34) 96 149 41 34

**Utilização prevista**

Transportar os produtos de combustão para a atmosfera externa.  
Sistema de evacuação de fumos e gases

**Sistema de Avaliação e Verificação da constância da conformidade:**

Sistema 2+

**Organismo notificado:**

O organismo notificado AENOR, com o número de identificação 0099, realizou no âmbito do sistema 2+ a inspeção inicial da instalação de produção e controlo de produção em fábrica. Desenvolve a atividade de vigilância contínua para a avaliação e verificação do controlo de produção em fábrica. Emissão de um certificado de controlo.

AENOR nº 0099

Avaliação do controlo de produção em fábrica  
Sistema 2 +

Certificado do controlo de produção em fábrica: 0099/CPR/A71/0062 de fecha 30-04-2008

**Conformidade declarada**

Principais Características	Conformidade	Standard
Nível de Tº trabalho	T200	EN 1856-2: 2009
Nível de Pressão (Estanquidade gás)	P1	
Distância a material combustível	O 50	
Resistência à condensação	D Seco	
Resistência à corrosão parede interior	VM	
Resistência ao fogo de fuligem	W (húmedo)	
Resistência mecânica e estabilidade		
Resistência ao vento	Fixar a instalação máxima a cada 3 m max.	
Substâncias perigosas	Nenhuma	
Instruções de montagem	Consultar catálogo técnico ou web	
Direção do fluxo	Macho para baixo. Ver direção fumos na etiqueta de identificação do produto	
Instruções de armazenamento	Atmosferas Não corrosivas	

O produto identificado no ponto 2 está em conformidade com com a declaração no ponto 7

Esta declaração de conformidade é emitida com a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 3

Assinado por:  
Amparo de Pablo

Cargo:  
Responsável O. Técnica



0099



Local e data de emissão

Meliana, 15 de Julho de 2016

