

Conformidade com o Regulamento Europeu de Produtos de Construção Nº 305/2011

Nome do produto:

Práctic Pellet Vitrificada
Sistema de evacuação de fumos

Código de identificação única do produto:

T200 P1 W V2 L80090 O 100

Nome, marca registada e morada de contacto do fabricante:

Vda de Gabriel Marí Montañana SA "PRACTIC"
Avda de la Senyera , 30
46133 Meliana (Valencia)
Espania

www.practic.es

TEF (34) 96 149 05 00
FAX (34) 96 149 41 34

Utilização prevista

Transportar os produtos de combustão para a atmosfera externa.
Sistema de evacuação de fumos e gases

Sistema de Avaliação e Verificação da constância da conformidade:

Sistema 2+

Organismo notificado:

O organismo notificado AENOR, com o número de identificação 0099, realizou no âmbito do sistema 2+ a inspeção inicial da instalação de produção e controlo de produção em fábrica. Desenvolve a atividade de vigilância contínua para a avaliação e verificação do controlo de produção em fábrica. Emissão de um certificado de controlo.

AENOR nº 0099

Avaliação do controlo de produção em fábrica

Sistema 2 +

Certificado do controlo de produção em fábrica: 0099/CPR/A71/0102 de fecha 22-12-2015

Conformidade declarada

Principais Características	Conformidade	Standard	
Nível de Tº trabalho	T200	EN 1856-2: 2009	
Nível de Pressão (Estanquidade gás)	P1		
Distância a material combustível	100		
Resistência à condensação	W húmido		
Resistência à corrosão parede interior	V2		
Resistência ao fogo de fuligem	O		
Resistência mecânica e estabilidade			
Resistência ao vento	Fixar a instalação máxima a cada 2 m max.		
Substâncias perigosas	Nenhuma		
Instruções de montagem	Consultar catálogo técnico ou web		
Direção do fluxo	Macho para baixo. Ver direção fumos na etiqueta de identificação do produto		
Instruções de armazenamento	Atmosferas Não corrosivas		

O produto identificado no ponto 2 está em conformidade com com a declaração no ponto 7

Esta declaração de conformidade é emitida com a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 3

Assinado por:
Amparo de Pablo

Cargo:
Responsável O. Técnica



0099



Local e data de emissão

Assinatura

Meliana, 15 de Julho de 2016

