

Conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011

Nombre del producto:

Conducto de unión Práctic Estanca
Sistema de evacuación de humos - gases

Código de identificación única del producto:

T200 P1 W Vm L13080 O 50

Nombre, marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

Vda de Gabriel Marí Montañana SA "PRACTIC"
Avda de la Senyera , 30
46133 Meliana (Valencia)
España

www.practic.es

TEF (34) 96 149 05 00
FAX (34) 96 149 41 34

Uso previsto

Transportar los productos de la combustión hacia la atmósfera externa.
Sistema de evacuación de humos y gases

Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

Organismo notificado:

El organismo notificado AENOR, con número de identificación 0099, ha realizado bajo el sistema 2+ la inspección inicial de la planta de producción y del control de la producción en fábrica. Desempeña la actividad de vigilancia continua para la evaluación y comprobación del control de la producción en fábrica. Emitiendo un certificado del control

AENOR nº 0099

Evaluación del control de producción en fábrica

Sistema 2 +

Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/A71/0062 de fecha 30-04-2008

Prestaciones declaradas

Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Nivel de Tº trabajo	T200	EN 1856-2: 2010
Nivel de Presión (Estanqueidad al gas)	P1	
Distancia a materiales combustibles	O 50	
Resistencia a los condensados	W (húmedo)	
Resistencia a la corrosión pared interior	Vm	
Resistencia al fuego de hollín	O	
Resistencia mecánica y estabilidad		
Resistencia al viento	Fijar la instalación cada 3 m	
Sustancias peligrosas	Ninguna	
Instrucciones de montaje	Consultar catálogo técnico o web	
Dirección del flujo	Macho hacia abajo. Ver sentido humos en la etiqueta identificativa del producto	
Instrucciones de almacenamiento	Atmósferas No corrosivas	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el pto 7
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el pto 3

Firmado por :
Amparo de Pablo

Cargo:
Rble. O. Técnica

Firma



Lugar y fecha de emisión

Meliana, 15 de Julio 2013